

令和5年3月15日
徳山工業高等専門学校長
勇 秀 憲

徳山工業高等専門学校の吹き付けアスベストの保有場所及び空气中アスベスト濃度測定結果について

本校の吹き付けアスベストの保有場所は、校舎とは別団地の周南住宅5号棟宿舍の1～4階のみ保有しており、囲い込み対策済みですが、年に1回濃度測定を行い飛散状況について確認しております。

空气中アスベスト濃度測定結果(令和5年3月)及び今後の対応状況等について下表のとおりお知らせいたします。保有場所の空气中アスベスト濃度測定結果においてすべて定量下限(0.5本/リットル)未満となっております。

今後も囲い込み対策を講じた箇所につきまして空气中のアスベスト濃度測定及び吹き付け表面劣化損傷等の確認を定期的に行い、異常等発見されれば直ちに該当する部屋への立入禁止並びに外部への飛散防止措置をとるなど、安全確保を第一に考えて対応することといたします。

関係者の皆様にご心配をおかけいたしますが、本校の今後の対応等について、ご理解くださいようお願い申し上げます。

※宿舍については平成29年3月31日で廃止となっているため、居住者はありません。

吹き付けアスベストの保有場所及び対応状況について

建 物	保有場所(吹付面積)	使用 部位	定性分析 検出物質 (0.1wt%超)	空气中アスベスト 濃度測定結果 (令和5年3月)	対応状況等
周南住宅5号棟	1～4階 和室・居室・台所 玄関・便所(896m ²)	天井	クリソタイル	0.5未満	平成21年12月 囲い込み対策済み。

※定量下限(0.5本/リットル)未満のため、0.5未満と表示

※大気汚染防止法の基準値は10本/リットル

(問い合わせ先)徳山工業高等専門学校
総務課施設係(TEL 0834-29-6246)